



QUADRO DE CARGAS				
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA TOTAL (WATTS)	SEÇÃO (mm²)	DISJUNTOR (Ampère)
01	01 Tomadas Geral	18.600W	2.5 mm²	20 A
	02 Tomadas Serviço	6.000W	2.5 mm²	20 A
	03 Iluminação Geral	3.062W	2.5 mm²	20 A
CARGA TOTAL TOMADAS		= 27.662Watts		

LEGENDA:

Tomada de Piso

Tomada Baixa h = 0,30 m

Tomada média h = 1,10 m

Tomada alta h = 2,20 m

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Plafon de LED, iluminação branco frio, 24Watts

Plafon de LED, iluminação branco frio, 18 Watts

Luminária sobreposta retangular 2x 32W



Anelise de Andrade
ARQUITETURA E INTERIORES

CLIENTE: Município de São José do Ouro-RS
CPF: 87.613.550/0001-64

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ANELISE DE ANDRADE
CAU: A151052-5

PRANCHA:

05

Obra / Endereço: PROJETO ARQUITETÔNICO REFORMA DE INTERIORES
Rua Maximiliano Centenaro, nº212, São José do Ouro-RS

Assunto:
PLANTA BAIXA PONTOS
ELÉTRICOS

Escola:
1:75

Data:
27/09/2021

PROJETO: ANELISE DE ANDRADE CAU: A151052-5
R. JOÃO LUNARDI, 668, CENTRO - CEP 99870-000 - SÃO JOSÉ DO OURO-RS - TEL/CEL: (54) 999608199

CLIENTE: Município de São José do Ouro-RS

ÁREA: 346,17M²

ALTERAÇÕES: